

-----  
-----  
-----

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
на электроснабжение садового дома по адресу:

---

1. Разрешенная к использованию мощность – **4,0 кВт.**
2. Ввод - **однофазный**, напряжение **220 В.**
3. Категория надежности электроснабжения **III.**
4. Электроснабжение осуществляется по ВЛИ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СНТ «Приозерное».
5. Граница раздела электрических сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и владельцем земельного участка устанавливается на верхних контактах вводного автоматического выключателя.

**Мероприятия по созданию электроустановки заявителя:**

6. Выполнить монтаж схемы внутреннего электроснабжения садового дома и схемы учета электроэнергии в соответствии с единым проектом электроснабжения. Установить статический однофазный счетчик электроэнергии класс точности **1,0, имеющий функцию дистанционного снятия показаний (встроенный PLC модем)**
7. Для безопасной установки и замены счетчика, а также для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания, установить на наружной стене дома на высоте не выше **2 (двух)** метров от уровня земли автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя **20 А** в соответствии с разрешенной к использованию нагрузкой, предусмотреть возможность его опломбирования.
8. От вводного устройства до расчетного прибора учета электроэнергии проложить открыто кабель с медными жилами сечением не менее **4 мм<sup>2</sup>**. Расстояние от счетчика до автоматического выключателя не более **10 м.**
9. Смонтированную схему учета электроэнергии представить для допуска в эксплуатацию уполномоченным представителям правления СНТ «Приозерное».
10. Приобрести необходимые материалы для монтажа ввода в дом от опоры ВЛИ-0,4 кВ. проводом СИП 2А сечением не менее **16 мм<sup>2</sup>**. Выполнить монтаж.
11. По выполнении пунктов 1-10 ТУ получить акт-допуск в эксплуатацию смонтированного электрооборудования и заключить договор на электроснабжение с СНТ «Приозерное».
12. На основании заключенного договора электроснабжения выполняется присоединение электроприемников садового дома к сети электроснабжения.

**Председатель  
СНТ «Приозерное»**

**Т.С. Белякова**

Технические условия получил к исполнению:

---

Подпись

---

Ф.И.О.

---

дата