

пос. Синявино-1

«___» _____ 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

«___» _____ 2010 г.

«___» _____ 2010 г.

Технические условия № _____
на подключение потребителя: _____

(Ф.И.О., адрес садового участка)

1. Заключение договора присоединения к водопроводу СНТ «Приозерное».
2. Отсутствие задолженности по договору присоединения к водопроводу СНТ «Приозерное».
3. Установить септик объемом не менее 2 м³ на расстоянии не менее 5м от садового дома, на максимально близком расстоянии до дороги для подъезда спец.машин.
4. Заключить договор на вывоз фикальных отходов с лицензионной организацией.
5. Установить ёмкость для всесезонного ввода в дом для слива из дома при выезде из садоводства на время более суток в зимнее время.
6. Указать место, где будет находиться узел врезки и водомерный узел - по заявлению в Правление СНТ «Приозёрное» с приложением чертежа-схемы. Указать, каким образом будут проведены земляные работы (самостоятельно, или субподрядной организацией).
7. Утвердить чертеж-схему расположения врезки и водомерного узла в Правлении СНТ «Приозерное».
8. Заключить с СНТ «Приозерное» Дополнительное Соглашение к договору присоединения к водопроводу СНТ «Приозерное» по индивидуальной врезке.
9. Произвести оплату за индивидуальную врезку согласно утверждённой индивидуальной смете по согласованию с СНТ с учётом земельных работ, или без и с учётом длины трубы.
10. Обеспечить нахождение на участке в установленное правлением СНТ «Приозерное» время, для выполнения работ подрядчиком.
11. В случае проведение земляных работ самостоятельно, обеспечить все подготовительные работы в срок, установленный правлением и подрядчиком. Земляные работы выполнить следующим образом: вручную; глубина минимум 1,5м; убрать камни со дна траншеи; копка до границ садового участка; после проведения работ закопать траншею землей.
12. Заключить договор на водоснабжение и зафиксировать показание запломбированного счетчика. Счетчик должен быть ХВС с госпроверкой. Предоставить в правление исполнительную документацию: универсальный паспорт счетчика, копию, схему сборки узла учета, где установлен, Акт пломбировки, с комиссией, показанием, временем, датой, подписью, в двух экземплярах.

Подрядчик _____

Председатель СНТ «Приозёрное» _____

Технические условия получил к исполнению:

Подпись

Ф.И.О.

дата